

**TABEL INDIKATOR PENILAIAN
SARANA PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN**

INSTANSI : SEKRETARIAT DAERAH

NO	LOKASI	INDIKATOR	ADA	TIDAK ADA	KET
1		APAR	✓		Ada 8, Rusak 7 Balle 1.
		TAHUN GEDUNG	✓		Tahun 2005
		INSTALASI LISTRIK	✓		Ada Genset manual
		PANTRI	✓		
		SUMBER AIR	✓		
		JALUR EVAKUASI		✓	
		ALAT PENDETEKSI KEBAKARAN	✓		Manual Push Button

Molili, 23 februari 2024

KABID PENCEGAHAN



ANDI RAHMAT RESKI, S.STP

Pangkat : Pembina / IV.a

Nip : 19860419 200412 1 001



**TABEL INDIKATOR PENILAIAN
SARANA PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN**

INSTANSI : KANTOR DPRD LUWU TIMUR

NO	LOKASI	INDIKATOR	ADA	TIDAK ADA	KET
1		APAR	✓		Baik
		TAHUN GEDUNG	✓		Tahun 2005
		INSTALASI LISTRIK	✓		Ada Bensef manual
		PANTRI	✓		
		SUMBER AIR	✓		Hidrant Tidal Ada
		JALUR EVAKUASI		✓	
		ALAT PENDETEKSI KEBAKARAN	✓		Tidal berfungsi

Mallu, 23 Februari 2024

KABID PENCEGAHAN



ANDI RAHMAT RESKI, S.STP

Pangkat : Pembina / IV.a

Nip : 19860419 200412 1 001



Yovita Anoka, SE